

## AUTORIZOVANÁ OSOBA 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2017, vydané ÚNMZ dne 1. února 2017

# CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5/2021/085

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

### Požární uzávěr:

**Bezpečnostní ocelové dveře jednokřídlové, typ BEDEX KAVAN MUL-T-LOCK SP – dveřní křídlo otočné, plné, hladké, s polodrážkou, osazené v ocelové zárubni**

Výrobce:

**MRB Sazovice, spol. s r.o.**  
U dubu 691/48, Braník, 147 00 Praha 4  
IČ: 63488051

Místo výroby:

**MRB Sazovice, spol. s r.o.**  
Sazovice 191, 763 01 Mysločovice  
IČ: 63488051

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením:

**STO č. 209-085-21 ze dne 03.05.2021** vydané Autorizovanou osobou č. 209 s platností do 13.04.2026

Jedná se o následující vlastnosti:

Vlastnost	Technický předpis	Klasifikace / hodnota
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2 ČSN EN 16034 STO 209-085-21	<b>EI<sub>2</sub> 30 / EW 30</b> – při tepelném namáhání ze strany se závěsy
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	<b>DP2</b>

- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Certifikát je vydán na základě **Protokolu o certifikaci č. PC – 085 – 21 ze dne 03.05.2021**, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 03.05.2021 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky a podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčením, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba nezmění nebo nezruší tento certifikát.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.



Zlín, 3. květen 2021

MENDELU, Zkušebna STV, K Cihelně 304, Louky, 763 02 Zlín

**Ing. Petr Sláčík**  
zástupce ředitele AO 209